

Lubin, dnia 30 września 2016 r.

„Energetyka” sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej - Curie 58
59-301 Lubin

PW/2493/AD/2016

Centrala:

tel.: +48 76 84 78 512
84 78 514
84 78 515
fax: +48 76 84 78 516

Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Departament Klienta Strategicznego Zespół
Strategicznych Klientów Korporacyjnych II
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
65 1020 3017 0000 2102 0148 2876

NIP 692-10-10-700
REGON 390390792

**Zakład Projektowo – Remontowy
PROJFIT
ul. Lwowska 25
65-225 Zielona Góra**

Dotyczy: warunków technicznych podłączenia dla projektowanej sieci wodociągowej w miejscowości Gawronki i Wysokie, gmina Rudna.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 02.09.2016 r. „Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie informuje, że zapewnia dostawę wody pitnej w ilościach podanych w e-mailu z dnia 26.09.2016 r., tj. $Q_{d\dot{s}r} = 195 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{dmax} = 312 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{hmax} = 26 \text{ m}^3/\text{h}$. Zapewniamy ciśnienie dynamiczne: od 0,15 MPa do 0,4 MPa, w zależności od cyklu otwarcia zaworów pływakowych w otwartych zbiornikach wody pitnej, w miejscowości Grodowiec (Szyb R XI) oraz miejscowości Bytków. Jednocześnie informujemy, że należy spełnić następujące warunki związane z przyłączeniem projektowanej sieci do wodociągu Spółki Energetyka:

- w miejscowościach: Gawronki, Wysokie, Kęblów należy zaprojektować zbiorniki retencyjne o pojemnościach użytkowych zapewniających dostawę wody do odbiorców i na cele p.poż, w przypadku ośmiogodzinnej przerwy dostawy wody z rurociągu Dn 125mm PE Spółki Energetyka. (Dotyczy to sytuacji przerw związanych z niezbędnymi robotami konserwacyjnymi i awariami.),
- należy zaprojektować studnie wodomierzową z wodomierzem firmy ITRON przystosowanym do odczytu radiowego oraz kompletem zasuw kołnierзовych przed i za wodomierzem,
- studnie wodomierzową należy usytuować na działce, będącej własnością Spółki Wodociągowej, w miejscu z bezpośrednim dostępem z drogi publicznej,
- studnię wodomierzową należy zaopatrzyć we właz typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym,

Członkowie Zarządu:

Arkadiusz Janusz
Prezes Zarządu

Marek Litwiński
Wiceprezes Zarządu

Wojciech Pawłowski
Wiceprezes Zarządu

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000012900

Wysokość kapitału zakładowego:

469.907.900 zł
(czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów
dziewięćset siedem tysięcy
dziewięćset złotych)

www.energetyka.lubin.pl

7.10.2016

- studnię należy oznaczyć słupkiem betonowym o wymiarze 15cm x15cm z tabliczką i opisem.

Na zaproponowane w piśmie rozwiązanie należy opracować projekt techniczny i uzgodnić go w „Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej - Curie 58. Projekt prosimy przesłać w dwóch egzemplarzach, z których jeden po uzgodnieniu pozostanie w aktach Spółki.

Techniczne warunki posiadają ważność dwa lata od daty ich wydania.

Fakturę za wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci na kwotę 74,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery złote ⁰⁰/₁₀₀ + należny podatek VAT), przesyłamy wraz z niniejszym pismem.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Litwiński

DYREKTOR
ds. Wodno-Ściekowych
Jarosław Pakuła

Kopia:

1. PW,
2. W1 a/a.