

Lubin, dn. 12.07.2017 r.

Starostwo Powiatowe w Lubinie  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  
ul. Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin

**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ  
W SPRAWIE NR PODGiK.6630.208.2017**

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. art. 7d ust.2 i art. 28b  
(Dz.U. z 2015 r., poz.520 j.t. ze zmianami)

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przedmiot narady:    | sieć kanalizacji deszczowej                                                                             |
| Lokalizacja:         | Gmina: Rudna<br>Obręb: Gawrony, dz.: 109/3                                                              |
| Wnioskodawca:        | ZAKŁAD BUDOWNICTWA I USŁUG INWESTYCYJNYCH<br>"FORMAT" RYSZARD NIKOŃCZUK ul. Wiśniowa 55<br>59-300 Lubin |
| Przewodniczący:      | Krzysztof Siudziński<br>Geodeta Powiatowy                                                               |
| Miejsce narady:      | Starostwo Powiatowe w Lubinie                                                                           |
| Opłata nr:           | 4927/17/0                                                                                               |
| Sposób przeprowadz.: | Stacjonarny i elektroniczny                                                                             |
| Data wpływu:         | 05.07.2017                                                                                              |
| Data narady:         | 12.07.2017                                                                                              |

**Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:**

bez uwagi




STAROSTWO POWIATOWE W LUBINIE  
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI  
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ  
ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin  
tel. 76 74 67 100; fax 76 74 67 116  
(1)

Za zgodność z oryginałem

Lubin 2017-07-12 podpis up. Starosty Lubińskiego

Wojciech Rowalczyk  
Geodeta

**Lista uczestników biorących udział w sposób stacjonarny  
w naradzie koordynacyjnej wraz z uwagami**

| Lp | Nazwa instytucji                                                                                                               | Uwagi                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | WNIOSKODAWCA                                                                                                                   | -                                                           |
|    | przedstawiciel                                                                                                                 |                                                             |
|    | podpis                                                                                                                         |                                                             |
| 2  | Starostwo Powiatowe w Lubinie, Departament Architektury, Nieruchomości i Rozwoju                                               | -<br>Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |
|    | przedstawiciel<br>Arkadiusz Kowalski                                                                                           |                                                             |
|    | podpis<br>                                    |                                                             |
| 3  | Starostwo Powiatowe w Lubinie, Departament Infrastruktury i Transportu                                                         | -                                                           |
|    | przedstawiciel                                                                                                                 |                                                             |
|    | podpis                                                                                                                         |                                                             |
| 4  | Urząd Gminy Rudna,<br>pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna                                                                          | -                                                           |
|    | przedstawiciel                                                                                                                 |                                                             |
|    | podpis                                                                                                                         |                                                             |
| 5  | ENERGETYKA Sp. z o.o.,<br>ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 59-300 Lubin                                                           | -<br>Braki uwag.<br>Brauno elektryczne.                     |
|    | przedstawiciel<br>Grzegorz Kucharski                                                                                           |                                                             |
|    | podpis<br>                                  |                                                             |
| 6  | ORANGE Polska S.A. Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze,<br>ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław               | -                                                           |
|    | przedstawiciel                                                                                                                 |                                                             |
|    | podpis                                                                                                                         |                                                             |
| 7  | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu/Gazownia w Lubinie, ul. Odrodzenia 6, 59-300 Lubin | -                                                           |
|    | przedstawiciel                                                                                                                 |                                                             |
|    | podpis                                                                                                                         |                                                             |
| 8  | Telefonia DIALOG S.A.,<br>ul. Strzegomska 142 A, 50-507 Wrocław                                                                | -<br>Nie dotyczy                                            |
|    | przedstawiciel<br>                          |                                                             |
|    | podpis<br>                                  |                                                             |
| 9  | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej,<br>Plac Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna                                      | -                                                           |
|    | przedstawiciel                                                                                                                 |                                                             |
|    | podpis                                                                                                                         |                                                             |

**UWAGA:** Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

STAROSTWO POWIATOWE W LUBINIE  
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI  
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ  
ul. Jana Kilńskiego 12b, 59-300 Lubin  
tel. 76 74 67 100; fax 76 74 67 116  
(1)

Za zgodność z oryginałem  
Lubin 2017-07-12 podpis **Z up. Starosty Lubińskiego**  
  
**Wojciech Kowalczyk**  
Geodeta

**Lista uczestników biorących udział za pomocą środków elektronicznych  
w naradzie koordynacyjnej wraz z uwagami**

| Lp | Nazwa instytucji                                                                                                     | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych,<br>Księginice 14, 59-300 Lubin<br>przedstawiciel Marek Skowerski   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2  | TAURON DYSTRYBUCJA S. A.<br>ODDZIAŁ W LEGNICY,<br>ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica<br>przedstawiciel Witold Piękný | <p>- Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.</p> <p>Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować, jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.</p> <p>Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:<br/>Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.</p> <p>Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik TAURON do uzgodnienia.</p> <p>Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:<br/>– 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.</p> <p>Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.</p> <p>Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p> |

**UWAGA:** Brak wpisu w polu UWAGA jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika deklarującego udział w naradzie koordynacyjnej za pomocą środków elektronicznych.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

STAROSTWO POWIATOWE W LUBINIE  
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI  
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ  
ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin  
tel. 76 74 67 100; fax 76 74 67 116  
(1)

Z up. Starosty Lubińskiego

Krzysztof Siudziński

Geodeta Powiatowy

Za zgodność z oryginałem

2017 -07- 12  
Lubin .....

podpisZ up. Starosty Lubińskiego

Wojciech Kowalczyk  
Geodeta

## WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
  - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
  - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, Region Lubin, 59-300 Lubin, ul. Legnicka 75, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

